



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Ленинградской области

**Сланцевская
городская прокуратура**

ул. Кирова, д. 7, г. Сланцы,
Ленинградская обл., 188560

Директору

Ленинградского областного
государственного бюджетного
учреждения «Ленинградский
областной дом-интернат ветеранов
войны и труда

Невскому А.И.

Комсомольское ш., д. 176, г. Сланцы,
Ленинградская область, 188560

25 01 22 № 07-79-29 / 23

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
федерального законодательства

Городской прокуратурой по заданию прокуратуры Ленинградской области проведена проверка, в ходе которой выявлены нарушения действующего законодательства в сфере электроэнергетики, допущенные Ленинградским областным государственным бюджетным учреждением «Ленинградский областной дом-интернат ветеранов войны и труда».

В соответствии с п. 7 ст. 9 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» получатели социальных услуг имеют право на обеспечение условий пребывания в организациях социального обслуживания, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, а также на надлежащий уход. Статья 12 того же Федерального закона устанавливает обязанности поставщиков социальных услуг осуществлять свою деятельность в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации.

Установлено, что в ст. 1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее - Закон № 35-ФЗ) установлены правовые основы экономических отношений в сфере электроэнергетики, определены основные права и обязанности субъектов электроэнергетики при осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики и потребителей электрической энергии.

В соответствии с пунктом 7 статьи 38 Закона № 35-ФЗ Правительством Российской Федерации утверждается порядок полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии потребителями - участниками оптового и розничных рынков, в том числе его уровня, в случае нарушения своих обязательств потребителями.

Перечень потребителей электрической энергии в субъекте Российской Федерации с указанием принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании энергопринимающих устройств и объектов электроэнергетики, ограничение режима потребления электрической энергии

АГ № 43611

ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ»

«02» 06 2022 г.

Входящий № 425

отсутствовал акт согласования технологической и (или) аварийной брони, или в течение 30 дней с даты возникновения установленных настоящими Правилами оснований для изменения такого акта.

В соответствии с п. 31.4 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 потребитель составляет и направляет проект акта технологической и (или) аварийной брони, в том числе через гарантирующего поставщика (энергосбытовую организацию), с которым им заключен договор энергоснабжения, на рассмотрение сетевой организации, к объектам электросетевого хозяйства которой присоединены (непосредственно или опосредованно) энергопринимающие устройства такого потребителя.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» в соответствии с Законом об электроэнергетике утверждены в том числе Правила полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии (далее – Правила № 442), а также изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам функционирования розничных рынков электрической энергии (пункт 1).

Согласно п.п. 53-56 Правил разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) и использования противоаварийной автоматики, утвержденных приказом Минэнерго России от 06.06.2013 № 290 величина технологической брони определяется как минимальный расход электрической энергии (наименьшая потребляемая мощность) и продолжительность времени, необходимые для завершения технологического процесса, цикла производства потребителя, использующего в производственном цикле непрерывные технологические процессы, внезапное прекращение которых вызывает необратимое нарушение технологического процесса и (или) опасность для жизни людей, окружающей среды, после чего может быть произведено отключение соответствующих энергопринимающих устройств.

Величина аварийной брони определяется как минимальный расход электрической энергии (наименьшая потребляемая мощность) объектов потребителя с полностью остановленным технологическим процессом, обеспечивающий их безопасное для жизни и здоровья людей и окружающей среды состояние, и признается равной величине максимальной мощности токоприемников дежурного и охранного освещения, охранной и пожарной сигнализации, насосов пожаротушения, связи, аварийной вентиляции таких объектов, согласованной сетевой организацией и потребителем в порядке, предусмотренном Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, Правилами технологического присоединения. Объем минимально необходимых поставок электрической энергии потребителю при возникновении или угрозе возникновения аварийного электроэнергетического режима определяется в акте согласования технологической и (или) аварийной брони электроснабжения потребителя,

являющемся неотъемлемым приложением к договору энергоснабжения (договору оказания услуг по передаче электрической энергии).

Акт согласования технологической и (или) аварийной брони электроснабжения потребителя составляется в соответствии с приложением N 7 к настоящим Правилам.

Перечень потребителей электрической энергии (мощности) Ленинградской области, ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям утвержден распоряжением Губернатора Ленинградской области от 5 июля 2021 года N 677-рг (Далее – Перечень).

В соответствии с Перечнем объект потребления электроэнергии Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение «Ленинградский областной дом-интернат ветеранов войны и труда» отнесен к потребителям электрической энергии (мощности), ограничение режима потребления электрической энергии, которых может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям.

Акт согласования аварийной брони, величины аварийной брони с поставщиком электроэнергии по заключенным договорам 2021-2022 года отсутствует, должностными лицами учреждения по причине ненадлежащего и несвоевременного исполнения своих должностных обязанностей допущено нарушение требований о безопасном пребывании инвалидов и иных лиц в учреждении социальной сферы, требует незамедлительного устранения.

На основании изложенного и руководствуясь ст.24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно принять меры к устранению указанных в представлении нарушений закона, их причин и условий.
2. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя городской прокуратуры, уведомив о времени и месте рассмотрения представления.
3. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных в нарушении лиц.
4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах сообщать прокурору в установленный месячный законом срок.

Заместитель городского прокурора
советник юстиции



И.О.Андреева