



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
Сланцевского района

ул. Дорожная, д. 1, г. Сланцы,
Ленинградская обл., 188560
факс: (81374) 2-31-60
«Единый телефон доверия»: (812)579-99-99

29.11.2023 № 1459 -2-25-39

На № _____ от _____

Директору ЛОГБУ
«Ленинградский областной
дом-интернат ветеранов войны
и труда» Невскому
Александрю Игоревичу

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения

ОНД и ПР Сланцевского р-на

« 29 » ноября 2023г.

по адресу: г. Сланцы, ул. Дорожная, дом 1
(место рассмотрения, город, село район)

Я, государственный инспектор Сланцевского района по пожарному надзору капитан
внутренней службы Николаев Александр Александрович

Рассмотрев постановление № 37-2-25-29 от « 22 » ноября 2023 г.

по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы
дела в отношении заместителя директора ЛОГБУ «Ленинградский областной дом-интернат
ветеранов войны и труда» по административно-хозяйственной части Титова Игоря
Михайловича

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество виновного лица)

установил, что «15» ноября 2023 года в 12 часов 00 минут при проведении
плановой выездной проверки в отношении объекта защиты – ЛОГБУ «Ленинградский
областной дом-интернат ветеранов войны и труда», расположенного по адресу., г. Сланцы,
Комсомольское шоссе 176, правообладателем которого является ЛОГБУ «Ленинградский
областной дом-интернат ветеранов войны и труда» с целью надзора за соблюдением
требований пожарной безопасности, установленных нормативными правовыми актами
Российской Федерации, на основании Решения о проведении плановой выездной проверки от
08 ноября 2023 года 2023г. № 2311/016-47/39-П/РВП, выданного начальником отдела
надзорной деятельности и профилактической работы Сланцевского района подполковником
внутренней службы Рябухиным Евгением Евгеньевичем, в период с «13» ноября 2023 года, с
10 час.00 мин по 12 час 00 мин. «22» ноября 2023 года, 14 час.00мин по 16 час 00 мин
должностное лицо заместитель директора по административно-хозяйственной части ЛОГБУ
«Ленинградский областной дом-интернат ветеранов войны и труда» Титов Игорь Михайлович,
являясь лицом ответственным за обеспечение пожарной безопасности согласно Приказа №21-
П от 24.05.2021 года, нарушил требования пожарной безопасности, а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или)
-------	--	---

	указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности
1	2	3
Здание – ЛОГБУ «Ленинградский областной дом-интернат ветеранов войны и труда» по адресу: г. Сланцы, Комсомольское шоссе 176		
1	Уровень звука оповещения о пожаре не соответствует требованиям пунктов 4.1 - 4.2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».	Пункт 1 части 1 Федерального закона от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 123-ФЗ. Пункты 4.1 - 4.2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».

за что предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи»

Указанные нарушения, непосредственно влияют:

1. на возможность распространения пожара, следствием чего является создание угрозы жизни и здоровью людей.

При рассмотрении дела об административном правонарушении установлены причины административного правонарушения и условия, способствовавшие его совершению, а именно: -незнание руководителем требований пожарной безопасности, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации;

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.13.

Указываются номера статей

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(и законодательный акт, в соответствии с которыми выносятся постановления)

Статья 29.13. Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

1. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, при установлении причин административного правонарушения и условий, способствовавших его совершению, вносят в соответствующие организации и соответствующим должностным лицам представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий.

2. Организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах судье, в орган, должностному лицу, внесшим представление.

Вам необходимо:

1. Принять меры к устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения.

2. Дополнительно изучить требования пожарной безопасности, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, провести дополнительный инструктаж о мерах пожарной безопасности с лицами ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

3. В течение месяца со дня получения представления сообщить в письменном виде о принятых мерах должностному лицу, вынесшему представление, по адресу: 188560 г. Сланцы, ул. Дорожная, д. 1.

В соответствии со ст. 19.6. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших

совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Статья 19.6. Непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения:

Непринятие по постановлению (представлению) органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.

В соответствии со ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непредставление сведений о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Статья 19.7. Непредставление сведений (информации)

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде,

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.


(подпись лица, вынесшего постановление)

Государственный инспектор
Сланцевского района
по пожарному надзору Николаев А.А.

Представление получил _____
(дата, должность, подпись)

(Ф.И.О.)

Представление направлено _____
(дата № почтового отделения и № заказного письма)