

Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение
«Ленинградский областной дом-интернат ветеранов войны и труда»
(ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ»)

«Согласовано»

Председатель профкома


Л.С. Кучерявая
2021 г.

«Утверждаю»

Директор


ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ»
А.И. Невский
2021 г.

Инструкция

о порядке осмотра и закрытия помещений по окончании работы ИПБ-10-2021

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» и устанавливает порядок осмотра и закрытия административных, производственных, складских и вспомогательных помещений ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ».

1.2. Все помещения, независимо от их назначения, по окончании в них работы, в ночное время, на выходные и праздничные дни, перед закрытием должны быть проверены.

1.3. Целью проверки помещений является:

- устранение причин, способных вызвать в помещении возгорание или пожар в нерабочее время;
- проверка наличия, исправности к использованию первичных средств пожаротушения.

1.4. Проверка производится перед окончанием работы лицом, уходящим из помещения последним.

1.5. Проверяется следующее:

1.5.1. Проведена ли тщательно уборка помещений от горючих отходов, мусора.

1.5.2. Выключены ли электронагревательные приборы, бытовые электроприборы, электродвигатели, электроустановки и электропотребители в помещениях, обесточена ли сеть рабочего освещения.

Электросеть складов и кладовых помещений должна быть обесточена рубильником, установленным вне складского помещения.

1.5.3 Прекращена ли работа всех пожароопасных приборов (паяльных ламп, газовых горелок и т.п.).

1.5.4. Закрыты ли окна, форточки, люки, двери, ведущие в другие помещения.

1.5.5. Сложены ли в установленном порядке материалы, изделия и другое имущество, оставляемое в помещении.

1.5.6. Освобождены ли проходы, проезды, лестничные клетки.

1.5.7. Обеспечен ли беспрепятственный подход к первичным средствам пожаротушения, к дверям эвакуационных выходов и к дверям, ведущим на наружные пожарные лестницы.

1.5.8. Исправно ли дежурное освещение.

1.5.9. Не остался ли кто из работников или посторонних лиц в помещениях.

1.6. Проверив и убедившись, что в помещении нет пожарной опасности, ответственное лицо запирает помещение на замок (при необходимости пломбирует или печатывает его).

1.7. Результаты осмотра помещений отмечают в специальном журнале осмотра противопожарного состояния помещений перед их закрытием, за подписью лица, проводившего проверку.


1.8. Журнал осмотра противопожарного состояния помещений перед их закрытием хранится в специально отведенном для этого месте.

1.9. Запрещается закрывать помещение в случае обнаружения каких-либо неисправностей, которые могут повлечь за собой возгорание или пожар.

1.10. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени необесточенными (отключенными от электрической сети) электропотребители, в том числе бытовые электроприборы, за исключением помещений, в которых находится дежурный персонал, электропотребители дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также другие электроустановки и электротехнические приборы, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

Подготовил:

Ведущий специалист
по пожарной безопасности



Ю.В. Богданова