

Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение
«Ленинградский областной дом-интернат ветеранов войны и труда»
(ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ»)

«Согласовано»

Председатель профкома

 Л.С. Кучерявая

«29» 09 2023 г.

«Утверждаю»

Директор

ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ»



 А.И. Невский

«29» 09 2023 г.

**Инструкция
о мерах пожарной безопасности
для здания администрации ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ»
ИПБ-34-2023**

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2022 года № 1885 «О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации».

1.2. Настоящая инструкция устанавливает обязательные для исполнения требования пожарной безопасности в здании администрации ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ», расположенном по адресу: г. Сланцы, Комсомольское шоссе, д.176, а также на прилегающей к нему территории.

1.3. Настоящая инструкция является обязательной для исполнения всеми работниками ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ», а также иными лицами, находящимися на объекте.

1.4. Все работники, находящиеся в здании администрации, обязаны знать требования инструкции о мерах пожарной безопасности ИПБ-34-2023, строго соблюдать и поддерживать установленный противопожарный режим, не допускать действий, которые могут привести к пожару.

2. Порядок содержания территории, здания, помещений, эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на объект

2.1. Содержание территории

2.1.1. Территория учреждения должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности (травы, опавших листьев и т.п.).

2.1.2. Разводить костры, выжигать сухую растительность на территории учреждения не допускается.

2.1.3. Запрещено использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями учреждения для складирования материалов, мусора, травы и иных отходов, оборудования и тары, строительства (размещения) зданий и сооружений, в том числе временных, для разведения костров, приготовления пищи с применением открытого огня (мангалов, жаровен и др.) и сжигания отходов и тары.

2.1.4. Запрещено на территории учреждения запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня.

2.1.5. Дороги, проезды и подъезды к зданию, строениям, наружным пожарным лестницам на территории учреждения должны содержаться в надлежащем техническом состоянии (в любое время года).

2.1.6. На период проведения ремонтных (строительных) работ, связанных с закрытием дорог или проездов, незамедлительно предоставить в подразделение пожарной охраны информацию о сроках проведения этих работ и обеспечить установку знаков, обозначающих направление объезда, или установить переезды через ремонтируемые участки дорог или проездов.

2.1.7. Курение табака и потребление никотинсодержащей продукции на территории, в зданиях и помещениях учреждения **строго запрещено!**

2.1.8. На объекте должны быть размещены знаки пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнём запрещено».

2.2. Содержание здания и помещений

2.2.1. Все помещения в здании администрации должны содержаться в чистоте, отходы и мусор регулярно собираться и удаляться в специально отведенные для этой цели места.

2.2.2. Здание администрации должно эксплуатироваться в соответствии с требованиями Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и (или) проектной документации.

2.2.3. В здании *запрещено*:

- хранить и применять на чердаках, в подвальных, цокольных и подземных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, отходы любых классов опасности и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;

- *использовать чердаки, технические, подвальные, подземные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности;*

- снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

- проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций, оборудования *и других предметов*, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения или уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре);

- проводить уборку помещений и чистку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

- *устраивать в лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и площадками вещи, мебель, оборудование и другие предметы, выполненные из горючих материалов;*

- размещать на лестничных клетках, в поэтажных коридорах внешние блоки кондиционеров;

- эксплуатировать после изменения класса функциональной пожарной опасности здания, сооружения, пожарные отсеки и части здания, а также помещения, не отвечающие нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности;

- проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности.

2.2.4. Для здания, в котором может одновременно находиться 50 и более человек (объект с массовым пребыванием людей), а также на объекте с постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек должны быть разработаны планы эвакуации людей при пожаре.

2.2.5. Планы эвакуации людей при пожаре размещать на видных местах, в строгом соответствии с местом размещения, указанным на самом плане эвакуации.

2.2.6. В месте установки приемно-контрольных приборов пожарных необходимо разместить информацию с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты.

2.2.7. Для помещений складского назначения должна быть определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определен класс зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», которые необходимо обозначить на входных дверях помещений с наружной стороны.

2.2.8. Обеспечивается наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.

2.2.9. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств).

2.2.10. В местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами образовавшиеся отверстия и зазоры должны быть заделаны негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость.

2.2.11. На объекте обеспечивается наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы, стоянки мобильных средств пожаротушения.

2.2.12. Двери (люки) чердачных помещений, а также технических этажей, подполий и подвалов, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, **закрываются на замок**. На дверях (люках) указанных помещений размещается информация о месте хранения ключей.

2.2.13. Наружные пожарные лестницы, наружные открытые лестницы, предназначенные для эвакуации людей из здания при пожаре, содержать в исправном состоянии, а в зимнее время очищать от снега и наледи.

2.2.14. Проводить эксплуатационные испытания пожарных лестниц металлических, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре, не реже 1 раза в 5 лет с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

2.2.15. Обеспечивается ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Форма ведения журнала эксплуатации систем противопожарной защиты определяется руководителем учреждения.

2.2.16. При эксплуатации объекта должно обеспечиваться соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования.

2.2.17. Проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования осуществлять в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ, хранить указанную документацию на объекте.

При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверку проводить не реже 1 раза в год.

2.2.18. По результатам проверки состояния огнезащитного покрытия обеспечить составление акта (протокола) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроках их устранения.

2.2.19. В случае окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ обеспечить проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования объектов защиты или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности.

2.2.20. В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и

покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов.

2.2.21. Транспаранты и баннеры, а также другие рекламные элементы и конструкции, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, должны выполняться из негорючих материалов или материалов с показателями пожарной опасности не ниже Г1, В1, Д2, Т2, если иное не предусмотрено в технической, проектной документации или в специальных технических условиях.

2.3. Содержание эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на территорию и в здание администрации

2.3.1. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно обеспечиваться соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

2.3.2. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

2.3.3. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов **запрещено:**

- устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства;

- размещать мебель (за исключением сидячих мест для ожидания) и предметы (за исключением технологического, выставочного и другого оборудования) на путях эвакуации, у дверей эвакуационных и аварийных выходов, в переходах между секциями, у выходов на крышу (покрытие);

- устраивать в тамбурах выходов из здания сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

- изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования.

2.3.4. При размещении в помещениях и на путях эвакуации (за исключением лестниц и лестничных клеток) технологического, выставочного и другого оборудования, а также сидячих мест для ожидания должны обеспечиваться геометрические параметры эвакуационных путей, установленные требованиями пожарной безопасности.

2.3.5. Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на объектах, должны надежно крепиться к полу.

2.4. Порядок содержания путей доступа подразделений пожарной охраны на объекте защиты

2.4.1. Не допускается перекрывать проезды для пожарной техники изделиями и предметами, посадкой крупногабаритных деревьев, исключающими или ограничивающими проезд пожарной техники, доступ пожарных в этажи здания и сооружений учреждения либо снижающими размеры проездов, подъездов, установленные требованиями пожарной безопасности.

2.4.2. Подразделениям пожарной охраны должен обеспечиваться доступ в любые помещения для целей эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара.

3. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ

3.1. Мероприятия при эксплуатации электрооборудования, электросетей

3.1.1. При эксплуатации электрических приборов, компьютеров, оргтехники, электросетей и других электрических устройств необходимо:

- следить за состоянием изоляции электрических проводов, кабелей, за надежностью контактов в местах электрических соединений;

- соблюдать требования инструкций по эксплуатации.

3.1.2. *Запрещено:*

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;

- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

- эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;

- пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;

- использовать нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

- размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы;

- использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, *не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов, в том числе при проведении аварийных и других строительно-монтажных работ;*

- прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.

3.1.3. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными (не отключенными от электрической сети) электропотребители, в том числе бытовые электроприборы, за исключением помещений, в которых находится дежурный персонал, электропотребители дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также другие

электроустановки и электротехнические приборы, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

3.2. Мероприятия при эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха

3.2.1. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещено:

- закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки.

3.2.2. Руководитель учреждения определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы должны проводиться не реже 1 раза в год.

3.2.3. Проведение очистки систем вентиляции должно быть выполнено пожаробезопасными способами.

3.3. Мероприятия при производстве пожароопасных работ

3.3.1. Мероприятия при окрасочных работах

3.3.1.1. При проведении окрасочных работ необходимо:

- составлять и разбавлять все виды лаков и красок в изолированных помещениях у наружной стены с оконными проемами или на открытых площадках;

- осуществлять подачу окрасочных материалов в готовом виде централизованно, размещать лакокрасочные материалы на рабочем месте в количестве, не превышающем сменной потребности;

- открывать емкости с горючими веществами только перед использованием, а по окончании работы закрывать их и сдавать на склад, хранить тару из-под горючих веществ вне помещений в специально отведенных местах.

3.3.1.2. Запрещено допускать в помещения, в которых применяются горючие вещества, лиц, не участвующих в непосредственном выполнении работ, а также проводить работы и находиться людям в смежных помещениях.

3.3.2. Мероприятия при проведении огневых работ

3.3.2.1. Проведение огневых работ на объектах учреждения допускается только в исключительных случаях, связанных с проведением неотложных работ.

3.3.2.2. Огневые работы (огневой разогрев битума, газо- и электросварочные работы, газо- и электрорезательные работы, работы с паяльной лампой, резка металла механизированным инструментом с

образованием искр) на временных местах *могут проводиться только при наличии наряда - допуска на выполнение огневых работ*, оформленного до начала производства работ, и в соответствии с инструкцией о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ.

3.3.2.3. Место проведения огневых работ обеспечивается не менее чем 2 огнетушителями с минимальным рангом модельного очага пожара 2А, 55В и покрывалом для изоляции очага возгорания.

3.3.2.4. Место проведения огневых работ должно быть очищено от горючих веществ и материалов в радиусе очистки территории от горючих материалов, использование которых не предусмотрено технологией производства работ, согласно приложению N 5 к правилам противопожарного режима в РФ.

3.3.2.5. После завершения огневых работ должен быть обеспечен контроль за местом проведения работ в течение не менее 2 часов.

4. Порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и материалов

4.1. Хранение и транспортировка пожаровзрывоопасных веществ и материалов в здании администрации не осуществляются.

5. Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды, порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды, ветоши

5.1. Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды

5.1.1. Ежедневно, по окончании рабочего дня мусор и другие горючие отходы из административных помещений должны удаляться за пределы здания в мусорный контейнер, установленный на площадке сбора бытовых отходов.

5.1.2. Бумага, предназначенная для офисной техники, не должна храниться вблизи отопительных (электронагревательных) приборов, на системных блоках компьютеров, на оргтехнике.

5.1.3. Собранный из офисных помещений мусор вывозится специализированной организацией два раза в неделю.

5.1.4. Спецодежда должна храниться в специально отведенном для этой цели месте, в шкафу.

5.1.5. Загрязненную спецодежду необходимо своевременно сдавать для стирки в прачечную.

5.1.6. Запрещается производить чистку, стирку спецодежды с применением ЛВЖ и ГЖ.

5.2. Порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды, ветоши

5.2.1. Текущая уборка рабочих мест от горючих отходов и пыли осуществляется ежедневно.

5.2.2. Хранение горючих отходов, мусора на путях эвакуации запрещается.

5.2.3. Не допускается хранить в здании администрации, использованные при работе с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями обтирочные материалы (ветошь, бумага и т.п.), их необходимо утилизировать в мусорный контейнер, установленный на площадке сбора бытовых отходов.

5.2.4. Хранение промасленной спецодежды в здании администрации не осуществляется.

6. Допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции

6.1. В административных (офисных) помещениях учреждения не проводятся работы, связанные с производством.

6.2. Хранение в помещениях горючих веществ, материалов, не связанных с хозяйственной и административной деятельностью не допускается.

7. Предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв

7.1. Оборудование с контрольно - измерительными приборами, отклонения, от предельных показаний которых могут вызвать пожар или взрыв в здании администрации отсутствует.

8. Расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта, проведения огневых или иных пожароопасных работ

8.1. Расположение мест для курения, применения открытого огня, проведения огневых или иных пожароопасных работ

8.1.1. На территории учреждения, в здании и помещениях администрации курение табака и потребление никотинсодержащей продукции (кальянов, электронных сигарет, вейпов и др. устройств) **запрещено!**

8.1.2. Применение открытого огня возможно только при проведении огневых работ.

8.1.3. Проведение огневых работ допускается только в исключительных случаях, связанных с ремонтными работами.

8.1.4. Для проведения огневых и пожароопасных работ необходимо получить разрешение руководства учреждения на их проведение.

8.1.5. Все огневые пожароопасные работы должны проводиться по наряду-допуску, который выдает ответственный за пожарную безопасность заместитель директора.

8.2. Расположение мест проезда транспорта

8.2.1. Подъезд транспорта к зданию администрации ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ» по адресу: г. Сланцы, Комсомольское шоссе, д.176 осуществляется по дорогам общего пользования.

8.2.2. Основной въезд транспорта на территорию дома-интерната осуществляется через центральные ворота. Схема проезда транспорта отсутствует.

8.2.3. Запрещается остановка и стоянка автотранспорта без нахождения в нем водителя в воротах дома-интерната, на внутренних дорогах, в местах подъезда к эвакуационным выходам и источникам противопожарного водоснабжения.

8.2.4. При остановке (парковке) необходимо поставить транспортное средство таким образом, чтобы был обеспечен свободный проезд для специальной автотехники подразделений пожарной охраны.

9. Порядок осмотра и приведения помещений в пожаровзрывобезопасное состояние по окончании работы в здании администрации

9.1. После окончания работы (рабочего дня), а также перед наступлением выходных и праздничных дней работник учреждения, покидающий помещение последним, **обязан:**

- провести осмотр помещения;
- обесточить (отключить от электрической сети) в помещении электроустановки и бытовые электроприборы, компьютеры, многофункциональные устройства, электронагревательные приборы, за исключением электрооборудования и электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;
- провести уборку помещения, рабочего места от горючих отходов;
- проверить помещения на предмет отсутствия источников возгорания;
- закрыть окна, форточки и двери, выключить освещение.

9.2. О выявленных недостатках необходимо доложить непосредственному руководителю.

9.3. Проверив и убедившись, что в помещении пожарная безопасность соблюдена, работник запирает входную дверь на ключ.

9.4. Результаты осмотра помещений перед их закрытием отметить в специальном журнале осмотра противопожарного состояния помещений перед их закрытием.

9.5. Пожаровзрывобезопасное состояние помещений дома - интерната обеспечивается выполнением требований настоящей инструкции.

10. Обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, открытии и блокировании в открытом состоянии вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения)

10.1. Обязанности и действия работников при пожаре

10.1.1. Каждый работник администрации, при обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении, на территории (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) обязан:

- немедленно сообщить об этом по телефону «01» или с мобильного телефона «101» или «112» в пожарную охрану, с указанием наименования объекта, адреса места его расположения, места возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию;

- принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии.

10.1.2. При обнаружении пожара также необходимо:

- проверить включение системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре и при необходимости включить ее кнопкой ручного пожарного извещателя;

- проинформировать о пожаре руководителя учреждения;

- обеспечить отключение электрооборудования и электроэнергии на объекте (за исключением систем противопожарной защиты);

- организовать (по возможности) эвакуацию и защиту материальных ценностей.

10.2. Действия работников при пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики

10.2.1. Все работники администрации, независимо от занимаемой должности, обязаны знать и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.

10.2.2. Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.

10.2.3. *Подходы к первичным средствам пожаротушения должны быть всегда свободными и ничем не загромождаться.*

10.2.4. Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки), а запускающее или запорно-пусковое устройство должно быть опломбировано.

10.2.5. Огнетушители должны располагаться так, чтобы основные надписи и пиктограммы, показывающие порядок приведения их в действие, были хорошо видны и обращены наружу или в сторону наиболее вероятного подхода к ним.

10.2.6. При установке огнетушители должны находиться на расстоянии не менее 1 м от радиаторов отопления и других отопительных приборов.

10.2.7. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

10.2.8. Запрещается эксплуатировать огнетушители, срок освидетельствования которых истек, а также при наличии наружных повреждений (трещины, коррозия корпуса, заметные изменения формы (вмятины, механические повреждения и т.п.), неисправном запорно-пусковом устройстве, при отсутствии пломбы.

10.2.9. Правила применения огнетушителей

10.2.9.1. Правила применения порошковых огнетушителей:

Время выброса порошка составляет: для ОП-5 – 10с.

Длина струи ОТВ составляет: для ОП-5 – 3м.

При тушении пожара необходимо:

- встряхнуть поднести огнетушитель к месту пожара;
- сорвать пломбу, выдернуть чеку;
- удостовериться, что щель сопла (распылителя) находится перпендикулярно оси корпуса огнетушителя;

- направить шланг с распылителем на очаг пожара;
- нажать на ручку запорно-пускового устройства.

Во время тушения периодически производить тряску огнетушителя, для обеспечения полного выхода огнетушащего вещества.

10.2.9.2. Правила применения углекислотных огнетушителей:

Время выброса ОТВ составляет: для ОУ-7 – 10с.

Длина струи ОТВ составляет: для ОУ-7 – 3м.

При тушении пожара необходимо:

- поднести огнетушитель к месту пожара;
- сорвать пломбу, выдернуть чеку;
- направить шланг с распылителем на очаг пожара;
- нажать на ручку запорно-пускового устройства.

При тушении электрооборудования, находящегося под напряжением, не допускается подводить раструб или корпус огнетушителя к открытым токоведущим частям с напряжением 10 кВ ближе, чем на 2 метра.

Необходимо соблюдать осторожность при выпуске заряда двуокиси углерода из раструба, т.к. температура поверхности раструба со шлангом снижается до 60-70 С.

10.2.10. Противопожарное полотно является одним из видов первичных средств пожаротушения.

10.2.10.1. Противопожарное полотно предназначено для устранения горения материалов в начальной стадии пожара, для тушения горящей одежды пострадавшего, защиты горючих, легковоспламеняющихся конструкций и другого оборудования, при проведении работ, связанных с высокими температурами и открытым пламенем.

10.2.10.2. При тушении пожара противопожарным полотном необходимо:

- извлечь полотно из чехла;
- развернуть полотно полностью;
- накрыть очаг пожара полотном;
- оставить до полного затухания.

10.2.10.3. При тушении загорания электроустановок (электронагревательные, электробытовые приборы) следует отключить электричество.

10.2.10.4. При загорании одежды на человеке следует:

- уложить человека на пол;
- завернуть его в противопожарное полотно;
- принять меры по оказанию медицинской помощи.

10.2.11. Пожарный щит предназначен для хранения пожарного инвентаря (багор, лом, топор, лопата, ведро).

10.2.11.1. Назначение предметов из пожарного щита:

Багор - предназначен для растаскивания горящих предметов, разборки горящих конструкций зданий.

Лопата - предназначена подачи огнетушащих веществ (песка) к месту пожара.

Пожарный лом - предназначен для расчистки завалов, взлома горящих дверей, разборки горящих конструкций зданий.

Конусное ведро - предназначено для доставки песка и воды к очагу возгорания.

Топор - предназначен для быстрого разбора завалов очагов возгорания.

Ящик для песка - предназначен для хранения песка, используемого для ликвидации возгораний.

10.2.11.2. Песок предназначен для тушения:

- электроустановок, электрооборудования, находящегося под напряжением;
- ценных предметов (документы, книги, мебель и т.п.);
- загоревшейся одежды на человеке;
- жидких горючих веществ.

10.2.11.3. При тушении твердых горючих веществ необходимо:

- резкими движениями бросить (высыпать) песок на горящее вещество и повторять эти действия до тех пор, пока пламя не будет сбито и изолировано от воздуха.

10.2.12. *Запрещается использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара.*

10.2.13. Система пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объекте должна находиться в исправном состоянии.

10.2.14. На объекте должны быть организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы должны осуществляться с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.

10.2.15. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утвержденный руководителем учреждения.

10.2.16. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

10.2.17. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

10.2.18. На объекте должна храниться техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

10.2.19. Запрещается перевод систем противопожарной защиты с автоматического пуска на ручной, а также отключение отдельных линий (зон) защиты за исключением случаев, когда проводятся регламентные работы по монтажу (демонтажу) соответствующего оборудования и изделий, а также работ по техническому обслуживанию или ремонту систем противопожарной защиты.

11. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться в здании

11.1. В здании администрации допускается единовременное нахождение не более 45 человек.

12. Перечень должностных лиц, являющихся дежурным персоналом на объекте

12.1. Дежурный персонал в здании администрации отсутствует.

13. Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности

13.1 Персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности на подведомственных объектах учреждения несет руководитель учреждения.

13.2. Ответственным лицом за обеспечение пожарной безопасности в целом на объектах (территории) ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ» назначен заместитель директора Титов И.М., на время его отсутствия – заместитель директора Поташов В.А.

13.3. Ответственным лицом за организацию обучения работников учреждения мерам пожарной безопасности и проведение противопожарных инструктажей назначен ведущий специалист по пожарной безопасности Богданова Ю.В.

13.4. Ответственные лица по зданию администрации ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ»:

- ответственным лицом за сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение руководства учреждения является – заместитель директора Титов И.М.;
- ответственным лицом за организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и технических средств является – заместитель директора Титов И.М.;
- ответственным лицом за проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре) является – заместитель директора Поташов В.А.;
- ответственным лицом за отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты) в здании является – электротехнический персонал учреждения;
- ответственным лицом за прекращение всех работ в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара является – ведущий специалист по пожарной безопасности Богданова Ю.В.;
- ответственным лицом за удаление за пределы опасной зоны всех работников, не задействованных в тушении пожара является – ведущий специалист по пожарной безопасности Богданова Ю.В.;
- ответственным лицом за осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны является – заместитель директора Поташов В.А. (на время его отсутствия – Титов И.М.);
- ответственным лицом за обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара является – специалист по охране труда Пережогин А.Е.;
- ответственным лицом за организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей является – начальник хозяйственного отдела Тислер Н.Ф.;
- ответственным лицом за встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара является – охранники (согласно графику);
- ответственным лицом за сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения, связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых или сильнодействующих ядовитых веществах является – охранники (согласно графику);

- ответственным лицом за информирование по прибытии пожарного подразделения руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара является – охранники (согласно графику).

- ответственным лицом за организацию привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития является – директор Невский А.И.

Подготовил:
Ведущий специалист
по пожарной безопасности



Ю.В. Богданова