

Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение
«Ленинградский областной дом-интернат ветеранов войны и труда»
(ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ»)

«Согласовано»

Председатель профкома



Малаховская Л.В.

2025 г.

«Утверждаю»

Директор

ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ»



Невский А.И.

2025 г.

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о
пожаре и неисправности установок (устройств, систем)
противопожарной защиты
ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ»

ИПБ-30-2025

1. Введение

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с пунктом 56 постановления Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года «О противопожарном режиме в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), с целью оперативного реагирования дежурного персонала учреждения при срабатывании автоматической установки пожарной сигнализации (далее – АУПС) на объектах ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ».

1.2. К дежурному персоналу относятся:

- **в дневное время:** медицинский персонал, сотрудники охранного предприятия;

- **в ночное время, выходные и праздничные дни:** медицинский персонал, сотрудники охранного предприятия.

1.3. Дежурный персонал учреждения обязан знать действия при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты.

1.4. Настоящая инструкция должна находиться на посту дежурного персонала.

1.5. Отработка действий, определяемых настоящей инструкцией, проводится в процессе подготовки и проведения практических занятий (практических тренировок по эвакуации) проводимых в учреждении не реже 1 раза в полугодие.

2. При заступлении на дежурство дежурный персонал обязан:

- 2.1. Проверить исправность телефонной связи.
- 2.2. Проверить наличие и исправность электрических фонарей.
- 2.3. Проверить наличие на рабочем месте газодымозащитных комплектов (самоспасателей - ГДЗК).
- 2.4. Проверить все эвакуационные выходы и пути эвакуации (коридоры, тамбуры, лестничные клетки) - они должны быть свободны и ничем не загромождены, убедиться в возможности быстрого и беспрепятственного открывания всех дверей.
- 2.5. Проверить наличие ключей с бирками от всех дверей эвакуационных выходов.
- 2.6. Убедиться, что в здании нет посторонних лиц.
- 2.7. Проверить наличие первичных средств пожаротушения и наличие свободных подходов к ним.
- 2.8. Проверить исправность автоматической установки пожарной сигнализации (визуально), осмотреть приборы пожарной сигнализации.
- 2.9. В дежурном режиме на приборах пожарной сигнализации должны гореть только зеленые светодиоды:

- ✓ «Норма»
- ✓ «Работа»
- ✓ «Питание».

3. Во время дежурства

3.1. Осуществлять обход помещений объекта в соответствии с установленными промежутками времени. При проведении обхода обращать внимание на состояние окон, форточек, дверей, электроприборов, путей эвакуации.

3.2. Во время дежурства не допускается:

- спать, отлучаться с территории дома-интерната;
- курить в неустановленном месте;
- использовать открытый огонь;
- пользоваться электронагревательными приборами (плитками, кипятильниками, утюгами и т.п.).
- употреблять спиртные напитки;
- впускать посторонних лиц.

4. Действия дежурного персонала при сработке пожарной сигнализации под управлением «R3-Рубеж-2ОП»

4.1. Для управления устройством дежурным паролей не требуется.

4.2. При включении звукового оповещения и красного индикатора «Пожар» или «Внимание» необходимо:

4.2.1. Определить помещение, в котором произошло срабатывание пожарной сигнализации по индикации названия на дисплее «Рубеж-2ОП» или по номеру раздела на панели «Рубеж – БИУ».

4.2.2. В таблице разделов выяснить помещения, входящие в этот раздел.

4.2.3. Проверить помещение на наличие (отсутствие) возгорания или задымления.

4.2.4. В случае пожара действовать согласно инструкции:

- Инструкция определяющая действия персонала по эвакуации людей при пожаре в дневное время (Отделение милосердия № 2, отделение активного долголетия) ИПБ-07-2022;

- Инструкция определяющая действия персонала по эвакуации людей при пожаре в ночное время, выходные и праздничные дни (Отделение милосердия № 2, отделение активного долголетия) ИПБ-08-2022;

- Инструкция определяющая действия персонала по эвакуации людей при пожаре в дневное время (Отделение милосердия № 1) ИПБ-05-2022;

- Инструкция определяющая действия персонала по эвакуации людей при пожаре в ночное время, выходные и праздничные дни (Отделение милосердия № 1) ИПБ-06-2022.

4.2.4.1. Действия дежурного персонала (**сотрудников охранного предприятия**) при получении сигналов о пожаре:

<i>Действия охранника № 1</i>	<i>Действия охранника № 2</i>
1. Немедленно сообщить о срабатывании пожарной сигнализации на объекте в пожарную охрану по телефону «01», с мобильного телефона «101» или «112», назвать: <u>наименование объекта, адрес объекта, место возникновения пожара, сообщить свою фамилию.</u> 2. Поставить в известность о срабатывании АУПС <u>администрацию учреждения:</u> - директора Невского Александра Игоревича мобильный телефон: +7-931-337-44-25; - заместителя директора Поташова Вячеслава Андреевича мобильный телефон: +7-905-222-73-44 или заместителя директора Титова Игоря Михайловича мобильный телефон: +7-921-441-78-37. 3. Открыть ворота. 4. Открыть все двери эвакуационных выходов. 5. Встретить подразделение пожарной охраны и указать им кратчайшие пути к очагу возгорания. 6. Сообщить подразделениям	1. По индикатору на <u>персональном компьютере</u> (центральный прибор индикации и управления), на приборах <u>«Рубеж-БИУ»</u> или <u>«R3-Рубеж-2ОП»</u> определить помещение, откуда идет сигнал «Пожар», «Внимание». 2. Максимально быстро (не выключая сигнализации) проследовать в помещение, где сработал датчик пожарной сигнализации, и визуальным осмотром убедиться в наличии или отсутствии пожара (ложное или истинное срабатывание). <u>При обнаружении пожара</u> (<u>задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.</u>): 1. Задействовать систему оповещения людей о пожаре (если она не сработала автоматически). 2. Приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения, если жизни не угрожает опасность. 3. Принять участие в эвакуации посетителей, получателей социальных услуг, работников (по указанию ответственного за

пожарной охраны, привлекаемым для тушения огня, сведения о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, имеющихся водоисточниках, о месте возникновения пожара (загорания), а также о наличии в здании людей. В дальнейшем выполнять указания руководителя подразделений пожарной охраны.	эвакуацию), используя средства индивидуальной защиты органов дыхания (Самоспасатели - ГДЗК). 4. Сделать запись в журнале сдачи дежурств.
---	---

4.3. Если срабатывание сигнализации ложное необходимо:

- выполнить сброс тревоги в соответствующем разделе;
- сделать запись в журнале срабатывания сигнализации;
- сообщить обслуживающей организации и администрации учреждения.

4.3.1. Уведомить пожарную охрану по телефону «01» о ложном срабатывании систем противопожарной защиты (АУПС), назвать причину.

4.3.2. Дождаться приезда пожарной охраны.

4.3.3. Показать сотруднику пожарной охраны помещение, где сработал пожарный извещатель.

4.3.4. В случае отсутствия пожара и угрозы жизни и здоровью людей осуществить сброс сигнала.

4.3.5. Привести в рабочее состояние прибор АУПС.

4.4. При повторении ложных сработок отключить раздел или срабатывающий ложно элемент.

4.5. Для сброса тревоги при помощи панели «Рубеж-БИУ»:

4.5.1. Раздел, в котором произошла сработка, отображается красным (не путать индикаторы разделов и исполнительных устройств).

4.5.2. Нажать кнопку управления возле номера соответствующего раздела.

4.5.3. Дождаться пока индикатор состояния раздела загорится желтым цветом.

4.5.4. Снова нажать кнопку управления возле номера соответствующего раздела.

4.5.5. Дождаться пока индикатор состояния раздела загорится зеленым цветом.

4.6. При нажатой клавише ИПР (извещателя пожарного ручного), сброс состояния «Пожар» производится после восстановления его дежурного рабочего состояния (отжатия).

5. Действия дежурного персонала при неисправности пожарной сигнализации под управлением «R3-Рубеж-2ОП»

5.1. При загорании индикатора желтого цвета «Неисправность» с включением прерывистого звукового сигнала звукового оповещения необходимо:

- немедленно сообщить обслуживающей организации;
- сообщить администрации учреждения.

5.2. О поступивших сигналах и принятых мерах по ним сделать запись в журнале срабатывания сигнализации.

Подготовил:
Ведущий специалист
по пожарной безопасности



Богданова Ю.В.