

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение
«Ленинградский областной дом-интернат ветеранов войны и труда»
(ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ»)

ПРИКАЗ № 2

от 12.01.2026 г.

г. Сланцы

Об установлении противопожарного режима

В целях обеспечения пожарной безопасности, предупреждения чрезвычайных ситуаций и защиты жизни и здоровья работников и получателей социальных услуг в ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить с 12.01.2026 года в ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ» следующий противопожарный режим, обязательный для исполнения всеми работниками, получателями социальных услуг и посетителями:

2. Не допускать к выполнению трудовых обязанностей работников, не прошедших противопожарный инструктаж, а также показавших неудовлетворительные знания.

3. Ведущему специалисту по ПБ Богдановой Ю.В. организовать своевременное проведение вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарных инструктажей с регистрацией в журнале учета противопожарных инструктажей.

4. Руководителям структурных подразделений обеспечить ознакомление вновь прибывших получателей социальных услуг с мерами пожарной безопасности в учреждении (под подпись) с регистрацией в журнале ознакомления.

5. Запретить курение в зданиях, помещениях и на территории учреждения.

6. Не допускать разведение костров, сжигание мусора, сухой травы, опавших листьев и других отходов на территории.

7. Обеспечить ежедневную очистку территории учреждения от горючих отходов, мусора, тары, сухой растительности. В зимний период обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники ко всем объектам, очистку от снега въездов, внутренних дорог и проездов к зданиям, пожарного гидранта, пожарного пирса, а также наружных пожарных лестниц.

8. Не допускать парковку автотранспорта на крышке колодца пожарного гидранта, у пожарного пирса и на площадке для пожарной техники.

9. Все служебные, производственные, складские и вспомогательные помещения постоянно содержать в чистоте.

10. Не допускать скопления мусора и горючих отходов в помещениях. Своевременно выносить их в мусорный контейнер, установленный на площадке сбора бытовых отходов.

11. Обеспечить размещение в помещениях знаков пожарной безопасности (на путях эвакуации: «Выход», «Огнетушитель», «Направляющая стрелка»), планов эвакуации людей при пожаре, знаков «Курение и пользование открытым огнем запрещено», информации с номерами телефонов вызова пожарной охраны, а также на видных местах (информационных стендах) актуальных приказов, памяток, инструкций по пожарной безопасности.

12. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов (из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений) должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

13. Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на объектах, должны надежно крепиться к полу.

14. Запрещено:

- использовать чердаки, технические и подвальные этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

- хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (краски, лаки, растворители и т.п.) в помещениях без производственной необходимости;

- размещать мебель и другие предметы на лестницах и лестничных клетках, а также хранить под лестничными маршами и площадками вещи, мебель, оборудование и другие предметы, выполненные из горючих материалов;

- размещать мебель (за исключением сидячих мест ожидания) и предметов (за исключением технологического, выставочного и другого оборудования) на путях эвакуации, у дверей эвакуационных и аварийных выходов, в переходах между секциями;

- устраивать в тамбурах выходов из зданий сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы.

15. При размещении в помещениях и на путях эвакуации оборудования, а также сидячих мест для ожидания обеспечивать геометрические параметры эвакуационных путей, установленные требованиями пожарной безопасности.

16. Не допускать в помещениях проведение работ, с образованием факторов (пар, дым, туман, высокие температуры и т.д.), в результате которых возможно ложное срабатывание автоматической пожарной сигнализации.

17. Проведение огневых и других пожароопасных работ без согласования с руководством учреждения и без наряда-допуска на выполнение огневых работ категорически запрещено!

18. На объектах с ночным пребыванием людей обеспечить:

18.1. Наличие инструкций о порядке действий персонала на случай возникновения пожара, телефонной связи, исправных электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара (не менее 1 средства на каждого дежурного) (с учетом сроков их хранения (годности)).

18.2. Наличие носилок из расчета 1 носилки на 5 получателей социальных услуг, не способных передвигаться самостоятельно.

18.3. Наличие на посту охраны (в случае ее отсутствия - на медицинском посту) ключей от замков всех закрываемых помещений и эвакуационных выходов, исправных электрических фонарей и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения (ГДЗК) (на каждого дежурного).

19. При эксплуатации электрооборудования и отопительных приборов запрещается:

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;

- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

- применять несертифицированное, нестандартное (самодельное) электрооборудование и удлинители для питания электроприборов;

- обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией;

- пользоваться любыми электронагревательными приборами (электрообогревателями, утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и др.) без устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;

- использовать нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов;

- размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы;

- использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов, в том числе при проведении аварийных и других

строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта;

- прокладывать электрическую проводку без средств дополнительной защиты (на роликах, в трубах, коробах, изоляторах или с подложкой, выполненных из негорючих материалов) непосредственно по горючему основанию.

- оставлять без присмотра электрооборудование включенное в электрическую сеть, в том числе находящееся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны работать круглосуточно в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

20. Обеспечить учет, сохранность и содержание в исправном состоянии первичных средств пожаротушения (огнетушители, пожарные краны с рукавами и стволами, пожарный инвентарь) и наличие свободных подходов к ним на закрепленной территории и в помещениях. Всем работникам знать места расположения первичных средств пожаротушения и порядок их применения.

21. Соблюдать установленный порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы:

- каждый сотрудник учреждения после окончания работы обязан проверить внешним визуальным осмотром помещение, которое он покидает. При осмотре помещения особое внимание обратить на обесточивание электрооборудования, оргтехники и др. электроустановок (за исключением холодильников, пожарной и охранной сигнализации, а также электроустановок работающих круглосуточно по требованию технологии) и выключение света;

- рабочие места сотрудников перед их уходом с работы должны быть очищены от горючих отходов, мусора;

- категорически запрещено закрывать помещение в случае обнаружения каких-либо неисправностей, которые могут повлечь за собой возгорание;

- покидать помещение следует только при полном устранении всех обнаруженных неисправностей;

- после закрытия помещения сделать запись в журнале осмотра противопожарного состояния помещений перед их закрытием.

22. При обнаружении пожара или признаков пожара (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) в здании, помещении, на территории учреждения выполнить следующие действия:

- немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону «101» или «112» (с мобильного), «01» (с городского). При этом четко назвать:

- наименование объекта; адрес места его расположения; место возникновения пожара; сообщить свою фамилию;

- принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей - меры по тушению пожара в начальной стадии.

23. Всем работникам учреждения неукоснительно соблюдать установленный противопожарный режим, требования инструкций о мерах пожарной безопасности.

24. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора Титова И.М.

Директор



Невский А.И.

С приказом ознакомлены:

Титов И.М.

Поташов В.А.

Данилова А.В.

Кузина Ю.А.

Грапова О.Е.

Богданова Ю.В.

Ибрагимов М.И.

Лукьянова Л.Н.

Митрофанова П.А.

Комарова С.С.

Багилов А.М.

Омаров Т.М.

Омарова И.А.

Хмара Л.Р.

Николаев Д.И.

Тислер Н.Ф.

Разумкова М.В.

Лихова Н.В.