

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение
«Ленинградский областной дом-интернат ветеранов войны и труда»
(ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ»)

ПРИКАЗ № 6

от 12.01.2026 г.

г. Сланцы

О назначении ответственных за эксплуатацию
и контроль систем противопожарной защиты

В целях обеспечения бесперебойного функционирования, а также контроля за эксплуатацией и содержанием систем противопожарной защиты в зданиях ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным за эксплуатацию и контроль систем противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматического пожаротушения, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, систем передачи извещений о пожаре) заместителя директора Поташова Вячеслава Андреевича.

2. Заместителю директора Поташову В.А.:

- организовать взаимодействие с организациями, оказывающими услуги по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты (АУПС, автоматического пожаротушения, СОУЭ, СПИ ЦАСПИ), включая своевременное обслуживание и ремонт;

- контролировать своевременное устранение неисправностей, выявленных в процессе эксплуатации систем пожарной автоматики, обслуживаемыми организациями;

- осуществлять контроль за соблюдением регламентов технического обслуживания систем противопожарной защиты и качеством работ, выполняемых специализированной организацией;

- информировать пожарную охрану о проведении наладочных и ремонтных работ на оборудовании системы пожарной сигнализации;

- вести эксплуатационную документацию на системы пожарной автоматики;

- организовывать обучение персонала учреждения правилам эксплуатации систем пожарной автоматики и действиям при их срабатывании;

3. Ведущему специалисту по пожарной безопасности Богдановой Ю.В.:

- вносить информацию о работах, проводимых с системами обеспечения пожарной безопасности, в Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

- обеспечить наличие проектной и исполнительной документации (паспорта, сертификаты, акты).

4. Назначить дежурный персонал для контроля за работой АУПС и СОУЭ:

- в отделении милосердия № 1(2 этажн. Сланцевский дом-интернат для ветеранов войны и труда», г. Сланцы, ул. 1 Мая, д.92а): медицинские сёстры Цанго Н.Л., Григорьева С.Н., Богданова Л.Н., Михайлова Е.М.

- в трехэтажном здании Сланцевского дома-интерната, лечебном корпусе и гараже (г. Сланцы, Комсомольское шоссе, д.176): персонал охранного предприятия в соответствии с графиком работы.

5. Дежурному персоналу во время дежурства:

- осуществлять круглосуточный контроль (визуальный и звуковой) за состоянием и режимами работы приборов АУПС и СОУЭ;

- просматривать актуальные сообщения на дисплее прибора;

- при необходимости выполнять сброс или переключение между состояниями и режимами работы;

- немедленно информировать ответственного за эксплуатацию АУПС (Поташова В.А.) поступлении сигналов о неисправностях и срабатываниях;

- фиксировать все случаи срабатывания датчиков и неисправностей в специальном журнале, с указанием даты, времени и описания события;

- при срабатывании АУПС немедленно продублировать сообщение о пожаре в пожарную охрану по телефону «01», «101» или «112», действовать согласно утвержденной инструкции о действиях персонала при пожаре.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора Титова И.М.

Директор



Невский А.И.

С приказом ознакомлены:

Титов И.М.

Поташов В.А.

Богданова Ю.В.

Ибрагимов М.И.

Лукьянова Л.Н.

Цанго Н.Л.

Григорьева С.Н.

Богданова Л.Н.

Михайлова Е.М.
